



**INFORME DE HALLAZGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
REGIONAL GUAJIRA**

**SINDESENA JUNTA NACIONAL
MARZO 23 DE 2017**

GENERALIDADES



- * El área de almacenamiento de elementos de aseo y desinfección no cuenta con las repisas o anaqueles para hacer una correcta distribución.
- * El área de aseo se encuentra en obra negra, hay humedad en pisos y paredes.
- * Las ventanas no se encuentran polarizadas, generando exceso de luz. Pegan pliegos de papel para mitigar la situación

GENERALIDADES



- * Los abanicos no cuentan con protección y resultan insuficientes para generar una temperatura soportable
- * Existen pocos tomacorrientes, por lo cual se deben improvisar extensiones eléctricas.
- * No se cumple el RETIE
- * Equipo de seguridad y salud en el trabajo sin psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo



Señalización insuficiente e improvisada a la fecha Digeneral no ha asignado los recursos.

La zona de encuentro es insuficiente para el personal que diariamente visita el centro de formación. Indispensable la instalación de más sillas y mesas.



- ▶ El área de almacenamiento de elementos de aseo y desinfección.
- ▶ En obra negra, por lo cual se presenta humedad en pisos y paredes.



Las ventanas no se encuentran polarizadas. Se pegan pliegos de papel para mitigar el exceso de luz.

Los abanicos no cuentan con protección y resultan insuficientes para generar una temperatura soportable



Iluminación deficiente en las aulas de formación por el tipo de fuente de luz utilizada.



Las ventanas y tragaluces han sido cubiertas con bolsas para evitar el ingreso de insectos y roedores, además de los rayos solares

Cableado eléctrico que sobresale en los soportes queda colgando



Existen pocos tomacorrientes, por lo cual se deben improvisar extensiones eléctricas, generando riesgos locativos

No se cumple el RETIE y tampoco las normas de ergonomía



**SINDESENA EXIGE
ENTORNOS LABORALES SALUDABLES,
CONDICIONES DIGNAS, DECENTES Y SEGURAS**

**SINDESENA JUNTA NACIONAL
MARZO 23 DE 2017**